




T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Malzeme Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Tarih 24-09-2009

EA Mimarlık İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. tarafından merkezimize gönderilen Panetti izolasyon malzemesi üzerinde yapılan mikroskopik inceleme sonucu, malzeme hücrelerinin ortalama çaplarının 169,92 mikron, 1m² lik alandaki hücre sayısının 39.227.223 olduğu tesbit edilmiştir. Testler Philips XL-30 S-FEG Elektron mikroskobunda yapılmıştır.


Uzman Gökhan ERDOĞAN
Malzeme Araştırma Merkezi